

石綿飛散及びばく露防止対策の概要2.(レベル3・石綿含有仕上塗材)(1)

凡例：○要、-不要

石綿含有建材除去等の工法	石綿含有成形板等(レベル3)				石綿含有仕上塗材 1) (レベル3相当)		切断等による除去(電動工具を用いて除去)		
	石綿含有成形板等		石綿含有けい酸カルシウム板第1種		湿潤化		作業場を隔離養生等		
切断等によらない除去	切断等による除去	切断等によらない除去	切断等による除去	原形のまま取り外し	作業場を隔離養生等(負圧不要)	高圧水洗除去	剥離剤併用手工具ケレン除去	ディスクグラインダー除去	集じん装置付きディスクグラインダー除去(HEPA7(※付))
建築材料の種類	石綿含有成形板等(レベル3)				石綿含有仕上塗材 1) (レベル3相当)				
石綿含有建材除去作業時の飛散防止方法	原形のまま取り外し	湿潤化等	原形のまま取り外し	作業場を隔離養生等(負圧不要)	高圧水洗除去	剥離剤併用手工具ケレン除去	ディスクグラインダー除去	集じん装置付きディスクグラインダー除去(HEPA7(※付))	
事前調査実施と発注者説明	○	○	○	○	○	○	○	○	○
事前調査結果の電子報告	○	○	○	○	○	○	○	○	○
事前調査結果の備え付け	○	○	○	○	○	○	○	○	○
作業計画の作成	○	○	○	○	○	○	○	○	○
大防法及び安衛法・石綿則の届出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事前調査結果の掲示	○	○	○	○	○	○	○	○	○
作業実施の掲示	○	○	○	○	○	○	○	○	○
喫煙禁止/飲食禁止の掲示	○	○	○	○	○	○	○	○	○
作業主任者の選任	○	○	○	○	○	○	○	○	○
特別教育	○	○	○	○	○	○	○	○	○
作業場への関係者以外立入禁止	○	○	○	○	○	○	○	○	○

1)建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月)を参照

石綿含有仕上塗材の除去方法は参考例で、詳細は「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月)を参照すること。

180

石綿飛散及びばく露防止対策の概要2.(レベル3・石綿含有仕上塗材)(2)

凡例：○要、-不要

石綿含有建材除去等の工法	石綿含有成形板等(レベル3)				石綿含有仕上塗材 1) (レベル3相当)		切断等による除去(電動工具を用いて除去)		
	石綿含有成形板等		石綿含有けい酸カルシウム板第1種		湿潤化		作業場を隔離養生等		
切断等によらない除去	切断等による除去	切断等によらない除去	切断等による除去	原形のまま取り外し	作業場を隔離養生等(負圧不要)	高圧水洗除去	剥離剤併用手工具ケレン除去	ディスクグラインダー除去	集じん装置付きディスクグラインダー除去(HEPA7(※付))
建築材料の種類	石綿含有成形板等(レベル3)				石綿含有仕上塗材 1) (レベル3相当)				
石綿含有建材除去作業時の飛散防止方法	原形のまま取り外し	湿潤化等	原形のまま取り外し	作業場を隔離養生等(負圧不要)	高圧水洗除去	剥離剤併用手工具ケレン除去	ディスクグラインダー除去	集じん装置付きディスクグラインダー除去(HEPA7(※付))	
保護具の使用 4)	□	□	□	○	□	□	○	□	
保護衣の使用 5)	□	□	□	○	□	□	○	□	
隔離	-	- 3)	-	-	-	-	-	-	(同等の措置の要件を満たす場合)
湿潤化	-	常時○	-	常時○	常時○	常時○	常時○	常時○	(同等の措置の要件を満たす場合)
(飛沫防止等の養生) 2)	-	-	-	-	○	○	-	-	
(床防水養生) 2)	-	-	-	-	○	-	-	-	
(汚染水処理) 2)	-	-	-	-	○	-	-	-	
清掃	○	○	○	○	○	○	○	○	
取り残し等の確認	○	○	○	○	○	○	○	○	
事前調査結果、作業内容の記録・保管	○	○	○	○	○	○	○	○	○

「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月)を参照

2)工法によって実施が必要な措置。

3)必要に応じて外周圍い養生等を行うことが望ましい。

4)除去工事に際して規定された呼吸保護具の凡例→○電動ファン付、□→防じんマスク又は電動ファン付

5)除去工事に際して規定された保護衣等の凡例→○フード付き保護衣、□→フード付き保護衣又は専用作業着

6)石綿含有保温材等の封じ込め、囲い込み除去作業で使う保護具等は(○)区分のものを使用する。

181